



GEMEENTE WESTLAND



# Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een fysieke beperking en chronisch zieken. Gemeente Westland en Platform Gehandicapten Westland (PGW) werken aan een toegankelijke samenleving voor alle Westlanders. De gemeente Westland richt zich op het versterken en vergroten van de sociale kracht, het aantrekkelijk maken van de leefomgeving en eigentijdse dienstverlening. Goede toegankelijke gebouwen vallen hier ook onder.

#### Aandacht toegankelijkheid vanaf het ontwerpproces

De toegankelijkheid van gebouwen is van belang voor gebruikers en bezoekers. Dat spreekt voor zich. Voor mensen met beperkingen vergt dit extra aandacht. Door regelgeving wordt een minimum aan toegankelijkheid geborgd. Hiervoor zijn eisen opgenomen in het bouwbesluit.

Uitgangspunt moet zijn dat de gebouwde omgeving zodanig bruikbaar, veilig en gezond zijn vormgegeven en ingericht, dat iedereen er onafhankelijk en gelijkwaardig kan functioneren. Plekken voor gezamenlijk gebruik moeten hiertoe 'bezoekbaar' zijn en plekken voor individueel gebruik 'aanpasbaar'. Het Platform Gehandicapten heeft hiervoor een **checklist** opgesteld. Deze kunt u gebruiken bij uw planvorming.

#### Huidige wet- en regelgeving - Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 vormt de wettelijke basis voor de toegankelijkheidsprincipes. De aanvragen voor de omgevingsvergunningen worden getoetst aan aanpasbare bouweisen volgens het Bouwbesluit 2012.

#### De omgevingsvergunning

Gaat u bouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig? Bij een omgevingsvergunning is de toets aan het Bouwbesluit noodzakelijk.

#### Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij betekent niet regelgeving vrij! Ook als er geen vergunning nodig is, moet voldaan worden aan de minimale eisen uit het bouwbesluit. Om het bouwwerk voor iedere bezoeker toegankelijk te maken, is het belangrijk om hier vooraf rekening mee te houden. Hiervoor kan de checklist van het Platform Gehandicapten Westland gebruikt worden.

#### Vragen?

Hiervoor kunt u terecht bij het bedrijven- en omgevingscontactcentrum van de gemeente Westland. U kunt mailen naar [bedrijvenloket@gemeentewestland.nl](mailto:bedrijvenloket@gemeentewestland.nl) of [consulenten@gemeentewestland.nl](mailto:consulenten@gemeentewestland.nl) of telefonisch contact opnemen via 14 0174.



Platform Gehandicapten Westland (PGW) werkt vanuit hun dagelijkse ervaringen en kennis aan het creëren van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen in Westland.

#### **Advies**

Door het adviseren van gemeente, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, eigenaren en beheerders over de toegankelijkheid bij nieuwbouw en renovatie worden woningen, gebouwen en andere voorzieningen goed toegankelijkheid gebouwd en routes toegankelijk aangelegd.

#### **Richtlijnen**

De criteria voor toegankelijk bouwen zijn gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 1814 en uit het Handboek voor Toegankelijkheid.

#### **Checklist**

Platform Gehandicapten Westland heeft een checklist ontwikkeld met minimale maten voor gebruikelijke voorzieningen.

#### **Vragen?**

Voor vragen over PGW kunt u terecht bij:  
Annemiek Koremans  
[info@pgwestland.nl](mailto:info@pgwestland.nl)  
telefoon: 06-12104536  
[www.pgwestland.nl](http://www.pgwestland.nl)

# Checklist Toegankelijk bouwen

## Bestrating en vloer

volledig vlak, berijdbaar door rolstoel/rollator, stroeve afwerking, openingen in roosters en sleuven mogen niet breder zijn dan 20 mm

## Gangen en gangpaden

vrije doorgang breder dan 1200 mm, bij vernauwingen mag een gang plaatselijk 900 mm breed zijn, manoeuvreerruimte rolstoel 1500x1500 mm, manoeuvreerruimte scootmobiel 2100x2100 mm, bochten voor rolstoelen  $X$  (breedte ene gang)+ $Y$  (breedte andere gang) is groter dan 1950 mm, bochten voor scootmobielen  $X+Y$  is groter dan 2350 mm, drempel maximaal 20 mm hoog

## Deuren (inclusief nooduitgang)

vrije doorgang van deur minimaal 850 mm, manoeuvreerruimte buiten het draaivlak van een deur minimaal 900x1500 mm, vrije hoogte deur ten minste 2300 mm, drempel maximaal 20 mm hoog, zichtbare deuren ten opzichte van omgeving, vermijd deurdrangers, bedieningsknop bij deurautomaat tussen 900 en 1200 mm

## Ramen

vrij uitzicht tussen 700 en 1950 mm boven de vloer, bij voorkeur vanaf 600 mm boven de vloer, bedieningselementen tussen 900 en 1200 mm hoogte

## Hoogteverschillen

Voorkom hoogteverschillen, hoogteverschillen groter dan 20 mm overbruggen met helling of lift

### Helling

hellingshoek bij voorkeur niet steiler dan 1:25, hellingen dwars op looproute niet steiler dan 1:50, aan begin en eind helling horizontale keerruimte minimaal 1500x1500 mm binnen en minimaal 2100x2100 mm buiten, vrije breedte helling minimaal 1200 mm

### Liften

kooilift ten minste 2050 mm diep en 1100 mm breed, voor liftdeur horizontale en obstakelvrije manoeuvreerruimte van minimaal 2100x2100 mm, vrije doorgang liftdeur minimaal 900 mm, automatische liftdeuren, bedieningsknoppen bereikbaar en tussen 900-1200 mm, zitje, leuning, spiegel, auditieve verdiepingaanduiding

plateaulift minimaal 1500 mm diep en 900 mm breed, opstelruimte aan begin en eind minimaal 1500x1500 mm, doorgang liftdeur minimaal 900 mm, geen hoogteverschillen groter dan 20 mm, bedieningselementen tussen 900-1200 mm

### Trappen

optrede 170 mm en aantrede 300 mm, voldoende breed, weerszijden leuning tussen 850-950 mm hoogte boven begin aantrede, leuning tenminste 300 mm voor begin eerste trede en 300 mm na laatste trede, zichtbaarheid trap treden

## Inrichtingselementen

### Toilet

centraal gelegen, bewegwijzering, maatvoering afgestemd op manoeuvreerruimte rolstoel lengte x breedte = groter dan 3850 mm waarbij breedte minimaal 1650 mm is, naar buiten draaiende toiletdeur met minimale vrije doorgang 850 mm, beugels, gebruiksruimte wastafel, alarm, geen portaal

### Doucheruimte

maatvoering afgestemd op manoeuvreerruimte rolstoel minimaal 1500 mm x 1800 mm, zitgelegenheid, beugels, vloer, kledinghaken, wastafel

### Combinatie toegankelijke toilet- en doucheruimte

maatvoering minimaal 2200 mm x 2200 mm

### Balie en loketten

gedeeltelijke balie voor mondelinge informatie maximaal 1000 mm hoog, balie voor schriftelijke handelingen maximaal 800 mm hoog, onderrijdbaarheid voor rolstoel (diepte minimaal 600 mm), kantelbare pinapparatuur

### Spreekkamer

bereikbaarheid, toegankelijkheid, onderrijdbare tafel/bureau, stoelen met rugleuning en armleuningen en zithoogte 460 mm en zitbreedte 600 mm, stoelen verplaatsbaar

### Garderobe en kledinghaken

voldoende ruimte (buiten draaivlak deuren minimaal 1500x1500 mm manoeuvreerruimte) en kledinghaken tussen 1400-1500 mm hoogte

### Bureaus en tafels

onderrijdbaar tafelblad en bureaus tussen 700-750 mm vrije ruimte en minimaal 600 mm diep, bovenkant bladen maximaal 800 mm boven vloer, draaicirkel minimaal 1500 mm voor tafel of bureau, stoelen met rugleuning en armleuningen en zithoogte 460 mm en zitbreedte 600 mm

### Zitplaatsen en tribunes

geschikte rolstoelplaatsen van ten minste 900 mm breed en 1200 mm lang, verplaatsbare stoelen

### Bedieningselementen

bedieningselementen tussen 900-1200 mm hoog, zichtbaar en voelbaar, bereikbaar door draaicirkel van 1500 mm voor bedieningselementen lichtbronnen afschermen zodat bezoeker nooit direct in lichtbron kijkt

'Toegankelijkheid openbare gebouwen' wordt gesteund door: Seniorenadviesraad, Klankbord Vestia (afdeling Westland) en Vrouwenadviesraad

